

Tabela 4. Zestawienie kosztów jednostkowych i pracochlönności czynności serwisowych

Lp.	Czynność serwisowa	Liczba godzin [r-g]	Koszt jednostkowy [zł]
1	Przegląd pompy ciepła	0,5	100
2	Przegląd jednej instalacji	0,5 x 2	
3	Kontrola anody magnezowej	0,25	
4	Pomiar ciśnienia w naczyniu przeponowym	0,5	
5	Uzupełnienie gazu w naczyniu przeponowym	0,5	
6	Uzupełnianie czynnika R407C	3	
7	Uzupełnienie roztworu glikolu w dolnym źródle	0,5	
8	Uzupełnienie wody w instalacji centralnego ogrzewania	0,25	
9	Regulacja przepływów w instalacji centralnego ogrzewania	1	
10	Regulacja przepływu w jednym obwodzie instalacji dolnego źródła	0,25 x 6	
11	Regulacja mocy pompy	0,5	
12	Wymiana zasobnika c.w.u.	3	
13	Wymiana anody magnezowej	0,5	
14	Wymiana naczynia przeponowego z regulacją ciśnienia	1	
15	Wymiana sprężarki	4	
16	Odpowietrzanie pompy	0,25	
17	Odpowietrzanie dolnego źródła	0,5	
18	Odpowietrzanie instalacji centralnego ogrzewania	1	
19	Czyszczenie filtra	0,5	
20	Czyszczenie zasobnika c.w.u.	2	
21	Czyszczenie pompy ciepła	0,25	



kolumna 3
tab. 7.